

南通市崇川区数据局

崇数据批（2025）216 号

关于 10KV 兴唐 153 线、黄河 154 线 杆线迁改工程项目建议书的批复

江苏省南通港闸经济开发区管理委员会：

《关于 10KV 兴唐 153 线、黄河 154 线迁改工程建议书的请示》及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《区政府办公室关于印发崇川区 2025 年城建计划的通知》（崇川政办发〔2025〕1 号），原则同意你单位报来的 10KV 兴唐 153 线、黄河 154 线杆线迁改工程建设方案。

二、工程拟建地点：大生路东侧。

三、工程拟建规模：新建 8 孔拉管电缆通道约 430 米、6 孔排管约 48 米、2 孔钢管直埋约 55 米、3 孔钢管直埋约 69 米、电缆手井 16 座、电缆沟 8 座、环网柜基础 5 座、箱变基础 2 座、低压分支箱基础 2 座、落地式计量箱基础 2 座、10KV 一二次融合成套环网箱 5 台、200KVA 箱变 2 台、1 进 6 出低压电缆分支箱



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2 台、落地式计量箱 2 台；新立 J35-T-12(D1000×4500) 1 基；敷 设 ZC-YJV22-8.7/15-3 × 400 电 缆 约 2580 米、ZC-YJV22-8.7/15-3×70 电缆约 300 米、ZC-YJV22-0.4/1-4×150 低压电缆约 180 米、24 芯 ADSS 光缆约 550 米；新做电缆熔接头（含防爆盒）3 付、光缆接头盒 4 只等。

四、工程总投资匡算为 1403 万元，所需资金由港闸经济开发
区财政拨付。

五、接文后，请抓紧开展项目前期工作，委托有相应资质单
位编制工程可行性研究报告，报我局审批。

六、本批复文件有效期限为 2 年，自批复之日起计算。在批
复有效期内项目未开工建设的，应在批复文件有效期届满前 30
日向我局申请延期。项目在批复有效期内未开工建设也未申请延
期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批复文件自动失效。

七、本项目代码：2511-320602-89-01-845306。

特此批复。



抄 送：市数据局、资规局，区发改委、财政局、住建局、
市政局、农水局、审计局、应急管理局、统计局、
崇川生态环境局、市资规崇川分局。

崇川区数据局

2025 年 11 月 24 日印发

