

崇川区闸管所 2026 年柴油发电机维修保养和部分电气
设备维修项目

公开招标文件

(资格后审)

采 购 人：南通市崇川区堤防涵闸管理所

日 期：2026 年 4 月 7 日

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 投标文件组成

第一章 招标公告

项目概况

崇川区闸管所2026年柴油发电机维修保养工作和部分电气设备维修项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目本公告附件中获取采购文件，并于2026年4月28日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：崇川区闸管所 2026 年柴油发电机维修保养工作和部分电气设备维修项目
- 2、预算金额：5 万元
- 3、最高限价：5 万元（其中柴油发电机维修保养工作报价应不低于投标总报价的 50%，部分电气设备维修不低于投标总报价的 30%），报价超过最高限价的为无效响应文件。
- 4、采购需求：详见第三章。
- 5、合同履行期限：详见第三章。
- 6、本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并按照要求提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料。
- 3、本项目的特定资格要求：
 - （1）具有国家电监会颁发的肆级及以上《承装（修、试）电力设施许可证》；
 - （2）拟派项目负责人必须要有安全员 B 证，项目组需配备专职安全员并具有安全员 B 证或 C 证，提供证书复印件并加盖公章。
- 4、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn/>)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
- 6、本项目的中标供应商不得将项目外包或转包。

三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2026年4月28日15时30分；

地点：南通市崇川区堤防涵闸管理所（船闸西路28号）1楼会议室。

投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）不仅需要装订在投标文件中，还需要一份原件由法定代表人（或其授权代理人）在投标时随身携带，供递交投标文件时核验。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用现场开标模式，投标人须在提交投标文件的截止时间前到达开标现场提交纸质投标文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：南通市崇川区堤防涵闸管理所

地址：船闸西路28号

联系人：胡先生 联系电话：0513-55076269

第二章 投标人须知

一、说明

- 1、本招标文件仅适用于采购人组织的本次公开招标活动。
- 2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
- 3、招标文件的解释权属于采购人。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告发布之日起的 5 日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定时间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目发布的信息为准。

3、采购人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购人将在投标截止时间 15 日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘查

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件

递交之日前对有关现场和周围环境进行勘查,以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、投标人应认真踏勘现场。在现场勘查时,熟悉现场及周围交通道路等情况,以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人投标成交后,不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求,对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4、投标人不得因勘查现场使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由:①资格审查文件、②价格标共两部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件,并牢固装订成册。投标文件均需采用 A4 纸(图纸等除外),投标文件不得行间插字、涂改、增删,如修改错漏处,须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人(以下称被授权人)签字(或盖章)并加盖公章。

3、投标文件的“资格审查文件”、“价格标”各自装订成册。特别提示:“资格审查文件”中不得出现价格。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备伍份完整的投标文件,其中正本壹份,副本肆份,并标明“正本”或“副本”字样,若有差异,概以“正本”为准。

2、投标文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”,第二册为“价格标”,投标文件的第一册、第二册应分别密封,并在封袋上标明“资格审查文件”、“价格标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封,如正本和副本分别密封的,应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标人印章。副本可复印,但须加盖投标人印章。

5、开标程序顺利进行后,所有投标文件都将作为档案保存,不论成交与否,采购人均不退回(未拆封的除外)。

六、投标文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人名称、同时加盖投标人公章。

七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，90个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、投标报价采用固定总价报价，报价应包含完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于完成该项工作所需的人工、耗材及辅材、专用设备及工具、通讯和车辆通行费、人员食宿费、保险、办公费、培训、劳保、维护等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即响应本项目的各项应有费用。

5、采购人设定投标最高限价为人民币5万元。投标人的投标报价超出采购人设定的投标最高限价的，采购人不予接受，其投标按否决投标处理。投标人的投标报价发生算术性修正时，修正后经投标人确认的投标报价超出采购人设定的招标控制价，其投标按否决

投标处理。

6、投标人应无条件地服从采购人的总体协调安排，按照采购人的指令做好各项的沟通、协调及配合等工作，为此发生的一切相关费用，含在投标报价中，采购人不另支付。

7、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间内将投标文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、投标保证金：不设投标保证金

十二、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10%。

2、允许中标人自主选择以支票、银行保函、履约保证金保险等非现金形式缴纳或提交。

3、乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过审查后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，造成损失的，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

十四、对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向投标人或者评标委员会成员

行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

十五、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

十六、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规规范性文件执行。

第三章 项目需求

一、背景概述

为保障我单位管辖范围内柴油发电机及其他电气设备的安全稳定运行，依据国家及行业相关技术标准与规范要求，亟需开展 2026 年柴油发电机维修保养工作和部分电气设备维修。

二、项目需求

(一) 部分电气设备维修

乙方对清单内 9 项问题处理并调试至正常运行，连续稳定运行 ≥ 72 小时无异常，电气参数、保护功能、绝缘性能符合国家规范及甲方运行要求。

部分电气设备维修				
序号	维修内容	现有配件品牌及相关说明	数量	单位
1	小洋港闸交流柜蓄电池 更换调试	力锐斯 LC12-20, 20ah	18	节
2	战胜闸 4 号电容器更换 调试	南通富士特 FST-LBMZSW 电压 450V, 电流: 38.5, 容量: 471.7uF, 功率: 30kvar	1	个
3	东港闸 GP3 保护装置维 修调试	江阴拓普电气有限公司 TOP234	1	个
4	中心港闸自动化控制系 统 C 相电流表更换	GL2-A, 50/5A	1	个
5	中心港闸配电箱内部元 器件更换	CM3-250C/3300 200A 常熟开关*2、 CM3L-250/4300A U 200A 漏电开关 *1、CH3LN-63 C63/2/030E 漏电开 关*1、16mm ² 铜线*20m、6mm ² 铜线	1	组

		*30m		
6	中心港发电机线圈至开关 引线绝缘较低，更换电缆线	BVR-35mm ² 铜线, 分成 4 根, 4 根总长约 6m	1	根
7	中心港港发电机电池更换	思吾高 swg 6-FNM-670G, 260*176*(235+30)MM 已达卡槽最大位置	2	节
8	南通港闸站发电机电池更换	骆驼牌 6-QWLZ-180, 12V180A	2	节
9	东港闸站发电机油管更换	原厂定制件 (原厂价格 445)	1	根

(二) 柴油发电机维修保养

乙方对 4 台柴油发电机实施维修保养，维保后空载/带载试运行 ≥ 30 分钟，无渗漏、无异响、无故障代码，各项性能达标。主要包括：

- 1、消耗件更换：更换机油、防冻液、空滤滤芯、机油滤芯、燃油滤芯、油水分离器。
- 2、检查油管是否漏液，如有漏液须更换。
- 3、检查柴油发电机表面是否有锈蚀，如有锈蚀，须分析原因并采取措施。
- 4、传感器、控制器、断路器及线路检查；机组清洁、渗漏检查、机械与管路紧固、轴承润滑；绕组绝缘电阻测量；油门间隙、喷油时间调整；控制屏检修；检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换；开机运行工况检查。

柴油发电机组基本情况				
序号	所在位置	发电机型号	额定功率	生产年月
1	姚港闸站	熊猫电源	160KW	202310 (未维保过)

		XM-G180-0.4		
2	东港闸站	WEICHAI 12M33D1450E310	1350KW(备用功率 1450KW)	202210（未维保过）
3	中心港闸	康明斯 4BTA 3.9-G2	50KW(备用功率 55KW)	201412（23年7月维保 过）
4	南通港闸 站	帕沃 GF-120	120KW	201707（23年8月维保 过）

（三）柴油发电机应急维修

服务期内发电机突发故障，乙方接报后4小时内派员到场处置。未按时到场，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

一般故障：24小时内修复

重大故障：48小时内出具方案并限期修复

（四）柴油发动机试运行现场技术指导及备用电源切换

乙方每月对4座闸站发电机试运行提供现场技术指导，形成书面记录并双方签字；汛期/紧急情况下完成备用电源切换操作。

三、维保标准

应符合：电力设备预防性试验规程 DL/T596-2021，维电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T995-2016、电测量指示仪表检验规程 DL/T1473-2016、低压断路器技术标准 GB14048.2-2008、电气安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015、继电保护和自动装置基本试验方法 GB/T7216-2016、中华人民共和国国家标准 GB/T22264-2022（安装式数字显示电测量仪表）、中华人民共和国国家标准 GB/T7676-2017（直接作用模拟指示电测量仪表及其附件）。

四、工期要求

自合同生效之日起30日历天内，完成全部首次维修保养及电气设备维修。每月定期开展一次发电机试运行，合同期1年。

五、其他要求

中标人负责与闸站辖区的供电部门协调办理停电、送电等相关手续，费用包含在报价里。

六、其他说明

1、维保范围外大件损坏，乙方报甲方确认采购，乙方负责更换，人工、拆装、吊装、进退场、水电等费用由乙方承担，甲方不另行支付。

2、因乙方维保不到位产生的一切费用，甲方不额外支付。

3、供应商选择品牌、具体型号和参数时必须满足现有电气设备和柴油发电机的兼容性，所有更换材料必须原厂/同档次及以上品牌。且供应商一次性提供的 18 节蓄电池、柴油发电机电池需为同一批次最近年度生产，并经采购人确认。

4、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

5、产品要求：要求更换的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

6、合同签订后，中标人需提供技术方案给采购人。

7、更换旧配件（除旧油外）全部归甲方所有，乙方负责收集移交。

七、成果要求

1、更换材料提供合格证、检测报告。

2、加盖公章的柴油发电机维保报告。

3、应急维修问题及整改台账。

4、每月试运行签字记录、废旧物资移交单。

5、甲方有权委托第三方检测，合格费用甲方承担；不合格由乙方承担并返工至合格。

第四章 评审方法和程序

一、采购人组织开标

- 1、成立评标委员会，由有关专家依法组成。
- 2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）不仅需要装订在投标文件中，还需要一份原件由法定代表人（或其授权代理人）在投标时随身携带，供递交投标文件时核验。

二、开标

- 1、招标人主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
- 2、投标人不足 3 家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的招标人依据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足 3 家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四部分第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：开标后。

2、招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

(8) 核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

- ① 分值汇总计算错误的；
- ② 分项评分超出评分标准范围的；
- ③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

(9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

(1) 独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

(2) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

(3) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标人沟通并作书面记录。采购人或者招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；
- (3) 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
- (4) 可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
- (5) 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- (6) 配合相关部门的投诉处理工作；
- (7) 配合采购人或招标人答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用**最低评标价法**，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标供应商的评标方法。

2、评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务评审。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格确认评审→商务标评审→确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入商务标的开标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务标评审总分为 100 分，计算结果均四舍五入保留两位小数。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的商务报价部分以打分的形式进行评审和评价。

6、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

7、投标供应商的商务标评审得分直接计算取得，计算结果均四舍五入保留两位小数。

8、评审后的得分相同的，采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）。

9、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序依次推荐 3 名中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标供应商。

10、本项目授权评审小组确定中标供应商。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）商务标评分：（100分）

（1）以投标供应商填报的总价进行评审。

（2）满足招标文件要求且总报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分100分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{总报价}) \times 100\% \times 100$$

（二）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（三）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解釋。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3、投标人的资格证明文件不符合本采购文件要求的；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6、投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假、伪造、变造、过期资料的；
- 7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部 87 号令第四十三条的规定：

公开招标数额标准以上的采购项目,投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的,除采购任务取消情形外,按照以下方式处理:

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的,采购人、招标人改正后依法重新招标;

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定,需要采用其他采购方式采购的,采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部 74 号令第三条第(三)款的规定:达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务,可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购,采购货物的,还可以采用询价采购方式。

十二、出现下列情形之一的,作废标处理:

- 1、出现影响采购公正的违法违规行为的;
- 2、所有投标人报价超出采购预算价的;
- 3、因重大变故,采购任务被取消的;
- 4、经评标委员会资格符合性评审后,通过资格符合性评审的投标人不足三家的;
- 5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、中标通知

1、开标结束后,采购人自中标人确定之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为 1 个工作日,期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出,即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第四章 合同条款及格式

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用原则，就甲方委托乙方承担本项目事宜，订立本合同。

一、项目主要内容

（一）部分电气设备维修

乙方对清单内 9 项问题处理并调试至正常运行，连续稳定运行 ≥ 72 小时无异常，电气参数、保护功能、绝缘性能符合国家规范及甲方运行要求。

部分电气设备维修				
序号	维修内容	现有配件品牌及相关说明	数量	单位
1	小洋港闸交流柜蓄电池 更换调试	力锐斯 LC12-20, 20ah	18	节
2	战胜闸 4 号电容器更换 调试	南通富士特 FST-LBMZSW 电压 450V, 电流: 38.5, 容量: 471.7uF, 功率: 30kvar	1	个
3	东港闸 GP3 保护装置维 修调试	江阴拓普电气有限公司 TOP234	1	个
4	中心港闸自动化控制系 统 C 相电流表更换	GL2-A, 50/5A	1	个
5	中心港闸配电箱内部元	CM3-250C/3300 200A 常熟开关*2、	1	组

	器件更换	CM3L-250/4300A U 200A 漏电开关*1、CH3LN-63 C63/2/030E 漏电开关*1、16mm ² 铜线*20m、6mm ² 铜线*30m		
6	中心港发电机线圈至开关引线绝缘较低，更换电缆线	BVR-35mm ² 铜线, 分成4根, 4根总长约6m	1	根
7	中心港港发电机电池更换	思吾高 swg 6-FNM-670G, 260*176*(235+30)MM 已达卡槽最大位置	2	节
8	南通港闸站发电机电池更换	骆驼牌 6-QWLZ-180, 12V180A	2	节
9	东港闸站发电机油管更换	原厂定制件（原厂价格445）	1	根

（二）柴油发电机维修保养

乙方对4台柴油发电机实施维修保养，维保后空载/带载试运行≥30分钟，无渗漏、无异响、无故障代码，各项性能达标。

- 1、消耗件更换：机油、防冻液、空滤滤芯、机油滤芯、燃油滤芯、油水分离器。
- 2、油管检查，漏液必须更换。
- 3、锈蚀检查、原因分析与处理。

4、传感器、控制器、断路器及线路检查；机组清洁、渗漏检查、机械与管路紧固、轴承润滑；绕组绝缘电阻测量；油门间隙、喷油时间调整；控制屏检修；传动皮带检查更换；开机运行工况检查。

柴油发电机组基本情况

序号	所在位置	发电机型号	额定功率	生产年月
1	姚港闸站	熊猫电源 XM-G180-0.4	160KW	202310（未维保过）
2	东港闸站	WEICHAI 12M33D1450E310	1350KW(备用功率 1450KW)	202210（未维保过）
3	中心港闸	康明斯 4BTA 3.9-G2	50KW(备用功率 55KW)	201412（23年7月维保 过）
4	南通港闸 站	帕沃 GF-120	120KW	201707（23年8月维保 过）

（三）柴油发电机应急维修

服务期内发电机突发故障，乙方接报后4小时内派员到场处置。未按时到场，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

一般故障：24小时内修复

重大故障：48小时内出具方案并限期修复

（四）试运行与备用电源切换

乙方每月对4座闸站发电机试运行提供现场技术指导，形成书面记录并双方签字；汛期/紧急情况下完成备用电源切换操作。

（五）其他说明

1、维保范围外大件损坏，乙方报甲方确认采购，乙方负责更换，人工、拆装、吊装、进退场、水电等费用由乙方承担，甲方不另行支付。

2、因乙方维保不到位产生的一切费用，甲方不额外支付。

3、供应商选择品牌、具体型号和参数时必须满足现有电气设备和柴油发电机的兼容性，所有更换材料必须原厂/同档次及以上品牌。且供应商一次性提供的18节蓄电池、柴油发电机电池需为同一批次最近年度生产，并经采购人确认。

4、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专

有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

5、产品要求：要求更换的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

6、合同签订后，中标人需提供技术方案给采购人。

7、更换旧配件（除旧油外）全部归甲方所有，乙方负责收集移交。

二、合同价款与支付

1、合同价款

人民币（大写）：_____ ￥：_____

本合同为固定总价合同，包含维修、人工、材料、辅材、机具、运输、吊装、进退场、安全文明、保险、税费、应急服务、售后、不可预见费等全部费用，甲方不支付任何额外费用。

2、付款方式

无预付款；首次维修保养及电气维修完工，甲方验收合格，支付至合同价 80%；1 年服务期满、履约合格、无遗留问题，付清 20%余款。支付时需提供正式发票。

3、乙方逾期完工，按合同总价 0.5%/日支付违约金。

三、工期要求

自合同生效之日起 30 日历天内，完成全部首次维修保养及电气设备维修。每月定期开展一次发电机试运行，合同期 1 年。

四、维修地点

崇川区范围内部分闸站。

五、成果要求

1、更换材料提供合格证、检测报告。

2、加盖公章的柴油发电机维保报告。

3、应急维修问题及整改台账。

4、每月试运行签字记录、废旧物资移交单。

5、甲方有权委托第三方检测，合格费用甲方承担；不合格由乙方承担并返工至合格。

六、安全与文明要求

- 1、乙方制定安全文明制度报甲方备案，遵守甲方安全管理规定。
- 2、乙方为安全责任主体，设专职安全员，作业人员持证上岗。
- 3、乙方应当给项目组服务人员购买必要的保险，并配备必要的安全用具。
- 4、服务期间发生一切人身伤亡、财产损失、第三方索赔，均由乙方全额承担，甲方不承担任何责任。
- 5、安全事故须立即上报甲方，不得瞒报、迟报。

七、违约责任

- 1、乙方未按约定时间提供服务或提交成果，甲方有权单方解除合同并索赔。
- 2、服务不合格，甲方扣减该分项服务费 20%/次，并责令返工；仍不合格，甲方有权解除合同并索赔。
- 3、应急维修 4 小时未到场，造成损失由乙方全额赔偿。
- 4、乙方擅自转包、分包主体工作，甲方立即解除合同，乙方支付合同总价 20%违约金。
- 5、乙方严重违约，甲方书面通知整改，逾期不改的，有权单方解除合同，不承担任何补偿。

八、争议解决

协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、附则

- 1、采购文件、响应文件、合同附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、不可抗力应在事件结束后 48 小时内通报，提供证明后可延期/修订合同，部分或全部免责。
- 3、联系方式变更须当日书面通知对方。
- 4、未经甲方书面同意，乙方不得转让主体、关键性合同义务。
- 5、乙方提供 24 小时应急联系人及电话，汛期保持畅通。
- 6、合同终止，乙方 3 日内退场并移交全部资料、设备、废旧物资。
- 7、乙方对甲方运行数据、技术资料承担保密义务，泄密承担赔偿责任。

本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

本合同经双方法定代表人/委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：

住 所：

法定代表人或代理（签字）：

电 话：

乙方（盖章）：

住 所：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件 1

安全生产合同

甲方 _____

乙方 _____

为在合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境,切实做好本项目的安全管理工作,特此签订安全生产合同。具体如下:

一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管行业必须管安全”的原则进行安全生产管理。
- 3、定期召开安全生产协调会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定,建立健全各项安全生产管理制度。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管行业必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,配备专职及兼职安全检查人员,有组织地开展测绘作业。
- 3、乙方必须服从甲方单位现场的统一管理和协调,做到文明作业。如有违反,应对各自所造成的后果负责(包括一切人身或经济损失)。
- 4、乙方应为设备办妥陆上和水上作业的设备保险手续以及工作人员的人身意外保险。负责各自派出人员的安全责任教育,一旦出现任何人员伤亡意外和试验设备损坏和丢失事故,由乙方自行负责,并承担相应责任后果和经济损失。
- 5、乙方须对本合同范围内所有作业人员负全部安全责任,并严格按相关法律、工程建设安全生产的有关管理规定,采取安全措施组织作业。若发生安全事故,一切责任由乙方承担。
- 6、测量作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,持证上岗。
- 8、在作业期间,由于乙方原因造成的事故,需承担全部责任及由此引起的一切费用,甲方不承担任何责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故,将报请有关部门依法追究。

本合同一式贰份,由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效。

甲方向乙方支付完全部合同款项后此合同终止。

甲方：

乙方：

法定代表人（或授权代理人）：

法定代表人（或授权代理人）：

日期： 年 月 日

第六章 合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后 30 日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上 5 个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一) 质疑人的身份要求

1. 质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。
2. 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二) 质疑提出的格式要求

1. 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2. 质疑函应包括：

- (1) 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 具体、明确的质疑事项及明确的请求；
- (3) 质疑的事实依据和必要的法律依据；
- (4) 提起质疑的日期；
- (5) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
- (6) 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3. 质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

(三) 质疑提出的时效要求

1. 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2. 投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1. 收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3. 采购人或招标人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

(1) 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(2) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(3) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标人，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者招标人应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

(1) 若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

(2) 对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组

织的政府采购活动的违约处理。

(3) 质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第八章 投标文件组成

投标文件由资格后审材料、价格标两部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标人须将资格后审材料作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

一、资格后审材料（单独装订密封）

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及**法定代表人和被授权人两人的身份证复印件**（格式详见附件）；

3、投标响应函

4、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

4.1 营业执照或事业法人单位登记证书；

4.1~4.2 提供复印件并加盖单位公章。

5、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式详见附件）；

6、中小企业声明函（如有）；

7、残疾人福利性单位声明函（如有）；

8、监狱企业的证明（如有）；

9、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、价格标（单独装订密封）

1、开标一览表；

2、分项报价明细表。

附件：

第一部分格式：

封面

（项目名称） _____ 项目

投标文件
（资格审查文件）

供应商（盖公章）： _____

法定代表人（或委托授权代表）签字（或盖章）： _____

日 期： _____

一、关于资格文件的声明函

南通市崇川区堤防涵闸管理所：

本公司愿就由贵单位组织实施的_____（项目名称）的采购活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

南通市崇川区堤防涵闸管理所：

我公司法定代表人_____参加贵单位组织的_____（采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

手机：_____ 传真：_____

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。

三、授权委托书

南通市崇川区堤防涵闸管理所：

兹授权_____（被授权人的姓名）代表我公司参加_____项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

手机：_____ 传真：_____

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。

四、投标响应函

南通市崇川区堤防涵闸管理所：

依据贵单位_____（采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权_____（姓名）_____（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交，我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

响应供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

五、无重大违法记录声明

南通市崇川区堤防涵闸管理所：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；没有被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年 月 日

六、中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.(标的名称),属其他未列明行业;承接企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业或小型企业或微型企业)。

2.(标的名称),属其他未列明行业;承接企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业或小型企业或微型企业)。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,其他未列明行业:从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

注：非残疾人福利性单位的无需提供“残疾人福利性单位声明函”

八、监狱和戒毒企业证明材料

(格式自拟)

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱和戒毒企业的无需提供“监狱和戒毒企业证明材料”

九、应附的其他材料

第二部分格式：

_____ (项目名称) _____ 项目

投标文件
(价格文件)

供应商（盖公章）： _____

法定代表人（或委托授权代表）签字（或盖章）： _____

日 期： _____

一、开标一览表

投标货物、服务名称	投标总报价
崇川区闸管所 2026 年柴油发电机维修保养工作和部分电气设备维修项目	合计：大写： _____， 小写： _____元（人民币）

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人： _____（签字或盖章）

日期： _____年____月____日

填写说明：

- 1、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，采购人仅接受一个价格。
- 2、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。

二、分项报价明细表

一、部分电气设备维修						
序号	维修内容	品牌规格	数量	单位	报价 (元)	备注
1	小洋港闸交流 柜蓄电池更换 调试	力锐斯 LC12-20, 20ah	18	节		
2	战胜闸 4 号电 容器更换调试	南通富士特 FST-LBMZSW 电压 450V, 电流: 38.5, 容量: 471.7uF, 功 率: 30kvar	1	个		
3	东港闸 GP3 保 护装置维修调 试	江阴拓普电气有限 公司 TOP234	1	个		
4	中心港闸自动 化控制系统 C 相电流表更换	GL2-A, 50/5A	1	个		
5	中心港闸配电 箱内部元器件 更换	CM3-250C/3300 200A 常熟开关*2、 CM3L-250/4300A U 200A 漏电开关*1、 CH3LN-63	1	组		

		C63/2/030E 漏电 开关*1、16mm ² 铜线 *20m、6mm ² 铜线 *30m				
6	中心港发电机 线圈至开关 引线绝缘较低， 更换电缆线	BVR-35mm ² 铜线，4 根，4 根总长约 6m	1	根		
7	中心港港发电 机电池更换	思吾高 swg 6-FNM-670G, 260*1 76*(235+30)MM 已达卡槽最大位置	2	节		
8	南通港闸站发 电机电池更换	骆驼牌 6-QWLZ-180, 12V180A	2	节		
9	东港闸站发电 机油管更换	原厂定制件（原厂 价格 445）	1	根		
二、柴油发电机组保养+应急处置						
序号	所在位置	发电机型号	额定功率	报价 (元)	备注	
1	姚港闸站	熊猫电源 XM-G180-0.4	160KW			

2	东港闸站	WEICHAI 12M33D1450E310	1350KW(备用 功率 1450KW)		
3	中心港闸	康明斯 4BTA 3.9-G2	50KW(备用功 率 55KW)		
4	南通港闸站	帕沃 GF-120	120KW		
三、发电机组每月试运行					
序号	所在位置	数量	次数	报价 (元)	备注
1	姚港闸站、东港 闸站、 中心港闸、南通 港闸站	4	12(每月一次)		
总计(一+二+三):					

注：其中柴油发电机维修保养工作报价应不低于投标总报价的 50%，部分电气设备维修不低于投标总报价的 30%，否则按无效标处理。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日