



## 设计说明:

- 1, 室内消火栓及喷淋系统就近接入室外消火栓 (D100)。
- 2, 接入车棚的管径及阀门详见单体图
- 3, 环管埋深均为-1.00米 (相对于室外场地或道路标高)
- 4, 室外阀门井做法参见苏S01-2021, P30~32

## 华能新村室外接管总平面图



南通市规划设计院有限公司

NANTONG URBAN PLANNING &amp; DESIGN INSTITUTE CO., LTD

设计资质: 城乡规划甲级 建筑工程甲级 市政工程甲级 人防工程甲级 风景园林工程乙级

地址: 江苏省南通市青年西路26号 (226006) 电话(传真): 0513-83518759 网址: http://www.ntupd.com

项目负责人

PROJECT PRINCIPAL

陈伟

设计/绘图

DESIGNED/DRAWN BY

陈伟

专业负责人

DISCIPLINE PRINCIPAL

陈伟

校 对

CHECKED BY

陈伟

批准/日期

APPROVED BY/DATE

陈伟

审 核

VERIFIED BY

陈伟

业主名称

CLIENT NAME

天生港镇街道办事处

项目名称

PROJECT NAME

四个老旧小区电动自行车库消防改造设计

图 名

DRAWING TITLE

华能新村室外接管总平面图

设计号

JOB NUMBER

J25036

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

专 业

DISCIPLINE

给排水

图 号

DRAWING NUMBER

2

3

日期	DATE
姓名	NAME
专业	DISCIPLINE

设计说明

- 1, 室内消火栓及喷淋系统就近接入室外消火栓 (D100)。
- 2, 接入车棚的管径及阀门详见单体图
- 3, 环管埋深均为-1.00米 (相对于室外场地或道路标高)
- 4, 室外阀门井做法参见苏S01-2021, P30~32

果园新村室外接管总平面图



南通市规划设计院有限公司  
NANTONG URBAN PLANNING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

设计资质：城乡规划甲级 建筑工程甲级 市政工程甲级 人防工程甲级 风景园林工程乙级  
地址：江苏省南通市青年西路26号(226006) 电话(传真)：0513-83518759 网址：http://www.ntupdi.com

项目负责人	PROJECT PRINCIPAL	设计/绘图	DESIGNED/DRAWN BY
专业负责人	DISCIPLINE PRINCIPAL	校 对	CHECKED BY
批准/日期	APPROVED BY/DATE	审 核	VERIFIED BY

业主名称	CLIENT NAME	项目名称	PROJECT NAME
图 名	DRAWING TITLE		

设计号	JOB NUMBER	设计阶段	DESIGN PHASE
专 业	DISCIPLINE	图 号	DRAWING NUMBER